Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratorr-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3852/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Velké Kunětice, č. 146, OÚ, kuchyňka
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A
Dezinfekce: ano
Označení zákazníka: Velké Kunětice - OÚ
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 1425/26

Datum odběru: 24.2.2026
Hodina odběru: 10:15
Datum příjmu: 25.2.2026
Datum analýz: 25.2. - 13.3.2026

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3852**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH
Živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	0	MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	50	MH
Abioseston	2	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A	5	MH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3852**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,29	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	6,6		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
Celková tvrdost (vápník a hořčík)	0,50	mmol/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	2,0 - 3,5	DH
CHSK Mn	0,76	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A	0,5	NMH
Dusičnany	9,4	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Chloridy	1,72	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Sírany	5,07	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Fluoridy	<0,10	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	1,5	NMH
Hliník	<0,01	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Arsen	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Bór	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,5	NMH
Vápník	15,5	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	40 - 80	DH
Kadmium	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,005	NMH
Chrom	0,002	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,025	NMH
Měď	0,007	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,0	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Rtuť	<0,0003	mg/l	SOP 03 (ČSN 75 7440)	A	0,001	NMH

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratorr-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3852/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **3852**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Draslík	1,31	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1 - 10	DH
Hořčík	2,72	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	20 - 30	DH
Mangan	<0,01	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,05	MH
Sodík	5,13	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	200	MH
Nikl	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,02	NMH
Olovo	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Antimon	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,010	NMH
Selen	0,003	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Konduktivita	11,8	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Kyanidy veškeré	<0,010	mg/l	SOP 19 (ČSN 75 7415)	A	0,05	NMH
Bromičnany	<3	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	10	NMH
Chlorečnany	<50	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Chloritany	<50	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Teplota**	8,0	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Chlór volný**	0,12	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30	MH
Benzo(a)pyren	<0,0025	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,010	NMH
PAU	0	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,1	NMH
Benzen	<0,20	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	1,0	NMH
1,2-dichlorethan	<1,00	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	3	NMH
Trichlorethen (TCE)	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
Tetrachlorethen (PCE)	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
THM	0	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	50	NMH
Chloroform	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	30	MH
Bromdichlormethan	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Dibromchlormethan	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bromoform	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bisfenol A	<0,200	µg/l	SOP 104 (ELGA-VEOLIA app.note)	S	2,5	NMH
Kyselina dibromoctová	<0,500	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina dichloroctová	<0,500	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina monobromoctová	<0,500	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina monochloroctová	<1,00	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina trichloroctová	<1,00	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Suma 5 HAA	0	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	60	NMH
Kys.perfluorobutanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluoropentanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluorohexanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluoroktanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluoroheptanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluorononanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluorodekanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluoroundekanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perflurododekanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perflurotridekanová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	
Kys. perfluorobutansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---	

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratory-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratormorava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3852/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **3852**		
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**
Kys. perfluoropentansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluorohexansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluoroheptansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluoroktansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluorononansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluorodekansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluoroundekansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluorododekansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Kys. perfluorotridekansulfonová	<0,002	µg/l	SOP VZ OV 001	S	---
Suma PFAS	0	µg/l	SOP VZ OV 001	S	0,10 NMH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
THM - trihalogenmethany - suma 4 THM (chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan a bromoform).
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky - suma 4 PAU (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c.d)pyren).
Suma HAA - suma 5 halogenoctových kyselin (kyselina bromoctová, kyselina dibromoctová, kyselina chloroctová, kyselina dichloroctová a kyselina trichloroctová).
PFAS - per- a polyfluorované alkylové sloučeniny; Kys. - kyselina
Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.

Subdodavatel: Litolab spol. s r.o.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 16.3.2026
Mgr. Hývnarová Dana
Vedoucí úseku chemie

Elektronicky podepsáno
16.3.2026 6:32:43
Mgr. Dana Hývnarová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratorr-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3853/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody

Místo odběru: Velké Kunětice, výtok z úpravny vody - Hájenka
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná upravená
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A
Dezinfekce: neuvedeno
Označení zákazníka: úpravna vody
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 1426/26

Datum odběru: 24.2.2026
Hodina odběru: 10:55
Datum příjmu: 25.2.2026
Datum analýz: 25.2. - 11.3.2026

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3853**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	20	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH
Clostridium perfringens	0	KTJ/100 ml	SOP 106 (ČSN EN ISO 14189)	A	0	MH
Živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	0	MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	50	MH
Abioseston	3	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A	5	MH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3853**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,29	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	6,6		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
CHSK Mn	0,65	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A	0,5	NMH
Berylium	<0,0003	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	2,0	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Teplota**	6,5	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Alachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Alachlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Atrazin-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Chloridazon-desfenyl + methyldesphenyl suma	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Chloridazon-desfenyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Chloridazon-metyl-desfenyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Dimethachlor CGA 369873	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Dimethachlor ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Dimethachlor ESA,OA,CGA 369873 suma	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratorr-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3853/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3853**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota
Dimethachlor OA	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metazachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metazachlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metolachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metolachlor OA	<0,050	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Pethoxamid ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Suma nerelevantních metabolitů	0	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Acetochlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Acetochlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Acetochlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Alachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Ametryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Atrazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Atrazin-desethyl desisopropyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Atrazin-desethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Atrazin-desisopropyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Azoxystrobin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Azoxystrobin-o-demethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Bentazon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Boscalid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Bromoxynil	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Carbendazim	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Chlorfenvinfos	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Chloridazone	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Chlorsulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Chlortoluron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Chlortoluron-desmethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Clomazone	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Cyanazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Cyproconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Desmetryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Diazinon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Diflufenican	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimethachlor	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimethenamid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimethenamid ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimethenamid OA	<0,050	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimethoat	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimoxystrobin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Diuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Epoxiconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Ethofumesate	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Fluazifop-P	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratormorava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3853/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **3853**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota
Flufenacet ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Fluopicolid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Hexazinon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Imazamox	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Imidacloprid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Isoproturon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Isoproturon-monodesmethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Lenacil	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
MCPA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
MCPP	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metalaxyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metamitron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metazachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Methoxyfenozid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metolachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metribuzin-desamino diketo	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metribuzin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metribuzin diketo	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Metribuzin-desamino	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Nicosulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Pethoxamid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Picloram	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Prometon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Prometryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Propachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Propachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Propazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Propiconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Quinmerac	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Sebutylazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Simazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Simazin-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Simetryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Tebuconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Terbuthylazin-desethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Terbuthylazin-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Terbutryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Terbutylazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Thiamethoxam	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
2,4,5-T	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Bromacil	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Dimefuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Flazasulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratormorava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratorr-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3853/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **3853**		
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**
Triadimenol	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---
Pesticidní látky celkem	0	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkouseného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.

Subdodavatel: Litolab spol. s r.o.

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 12.3.2026
Mgr. Hývnarová Dana
Vedoucí úseku chemie

Elektronicky podepsáno
13.3.2026 7:10:32
Mgr. Dana Hývnarová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratorr-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8719/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Velké Kunětice 129, MŠ, kuchyň
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A
Dezinfekce: ano
Označení zákazníka: MŠ
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 2966/26

Datum odběru: 28.4.2026
Hodina odběru: 10:05
Datum příjmu: 29.4.2026
Datum analýz: 29.4. - 13.5.2026

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **8719**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **8719**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,25	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	6,6		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
CHSK Mn	1,12	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusičnany	9,1	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Konduktivita	11,8	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Teplota**	10,5	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Chlór volný**	0,05	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30	MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 8719/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Protokol vyhotovil: Tomková Iveta
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 13.5.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
13.5.2026 19:48:21
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratormorava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 13930/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Velké Kunětice, č. 146, OÚ, kuchyňka
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A

Datum odběru: 23.6.2026
Hodina odběru: 9:55
Datum příjmu: 24.6.2026
Datum analýz: 24.6. - 1.7.2026

Označení zákazníka: OÚ Velké Kunětice
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 4421/26

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **13930**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **13930**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,26	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	6,5		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
CHSK Mn	0,52	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusičnany	9,2	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Konduktivita	11,7	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Teplota**	12,0	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Chlór volný**	<0,05	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30	MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 13930/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 2.7.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
2.7.2026 20:33:00
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 22679/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Velké Kunětice, č. 146, OÚ, kuchyňka
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A

Datum odběru: 26.10.2026
Hodina odběru: 10:00
Datum příjmu: 27.10.2026
Datum analýz: 27.10. - 30.10.2026

Označení zákazníka: Velké Kunětice, OÚ
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní
Protokol o odběru vzorku č.: 7093/26

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **22679**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **22679**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,40	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	6,8		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
CHSK Mn	1,93	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusičnany	8,9	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Konduktivita	12,0	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Teplota**	10,5	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Chlór volný**	0,11	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30	MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.
Příloha: Protokol o odběru vzorku č. 7093/26

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

L 1266

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 22679/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 5.11.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
5.11.2026 19:25:01
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratorr-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951
DIČ: CZ25399951
E-mail: info@laboratory-morava.cz, web: www.laboratory-morava.cz

L 1266

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY

Odběry jsou prováděny dle IP 01 - interního postupu v rozsahu akreditace

Číslo Protokolu o odběru vzorku: 7093/26

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

Číslo Protokolu o zkoušce: * 22679

Důvod odběru vzorku: rozbor pitné vody

Místo (název) odběru vzorku, identifikační údaje vodovodu: Velké Kunětice, č. ~~196, prodejna potravin~~ OC

Plán vzorkování č.: 1223/PV

Podrobnosti o odběru vzorku:

Vzorek odebral: Neubertová Alice

Obec Velké Kunětice
790 52 VELKÉ KUNĚTICE 146
IČ: 00635952, DIČ: CZ00635952
Tel.: 584 432 095, 584 432 096, 584 453 414
-1-

Počasí: ☐ jasno ☐ polojasno ☐ zataženo ☐ srážky
Teplota vzduchu [°C]:
Vzorkování přítomen a souhlasí s příp. subdodávkou:
Datum odběru: 26.10.2026
Celkové najeté km:
Hodina odběru: 10⁰⁰

Produkce < 5 m3/den: ☐

Zdroj vody: povrchový / podzemní / smíšený / veřejný vodovod
Úprava vody: odradonování / odstraňování jiných radionuklidů

Terénní měření / odpovědná osoba

chuť -	pach N-nepřít. / P-přítomen	teplota [°C]	pH -	volný chlór [mg/l]	jiný ukazatel
/	N	11,5	/	0,11	/

Požadovaný rozsah stanovení	**Způsob odběru vzorku**
krácený rozbor pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004 Sb	prostý

Předběžná úprava vzorku a konzervace

objem a typ vzorkovnice	úprava a konzervace	vzorkovnice: Laboratoř MORAVA s.r.o.	vzorkovnice: jiná
0,5 l PET	☐ chlazeno ☐ filtrace: ☐ dechlorace ☐ konzervace:	x	-
0,5 l steril.PET	☐ chlazeno ☐ filtrace: ☐ dechlorace ☐ konzervace:	x	-

Vzorky do *Laboratoře M O R A V A s.r.o.* předal: Neubertová Alice **Podpis:**
Poznámky: =
Přílohy:
Datum převzetí: 27. 10. 2026 **Čas převzetí:** 6⁰⁰ **Převzal:** Ing. Dybalová **Podpis:**

Laboratoř akreditovaná ČIA Laboratoř MORAVA se sídlem ve Studénce 1266

**Nevyplňuje se v případě, je-li vzorkování samostatnou službou pro externího zákazníka - "SAMOSTATNÉ VZORKOVÁNÍ"*
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratory-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Protokol schválen osobou zodpovědnou za vzorkování: Ing. Martin Klapuch (manažer vzorkování)

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 22682/26
Výsledky rozboru vzorku surové vody

Místo odběru: Velké Kunětice
Vzorek odebral: Neubertová Alice
Identifikace: voda surová
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A
Označení zákazníka: vodojem - nátok
Protokol o odběru vzorku č.: 7088/26

Datum odběru: 26.10.2026
Hodina odběru: 9:00
Datum příjmu: 27.10.2026
Datum analýz: 27.10. - 5.11.2026

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **22682**	
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal	0,43	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A
pH	6,6		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A
Celková tvrdost (vápník a hořčík)	0,47	mmol/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
CHSK Mn	0,58	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A
Dusičnany	7,3	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A
Chloridy	1,62	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
Sírany	4,90	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A
Hliník	0,06	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Vápník	14,6	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Železo	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Hořčík	2,50	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Mangan	<0,01	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A
Konduktivita	12,0	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A
Absorbance	0,03		SOP 30 (ČSN 75 7360)	A
Huminové látky	<1,0	mg/l	SOP 22 (ČSN 75 7536)	A
Nerozpuštěné látky při 105°C	<2	mg/l	SOP 24 (ČSN EN 872)	A
Fosforečnany	<0,05	mg/l	SOP 10 (ČSN EN ISO 6878)	A
Kyselinová neutral. kap. - KNK 4,5	0,77	mmol/l	SOP 50 (ČSN EN ISO 9963-1)	A
Zásadová neutral. kap. - ZNK 8,3	0,43	mmol/l	SOP 26 (ČSN 75 7372)	A
Teplota**	9,0	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A
Celkový organický uhlík	<0,50	mg/l	SOP 55 (ČSN EN 1484)	A

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **22682**	
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 22682/26
Výsledky rozboru vzorku surové vody

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **22682**	
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**	
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A
Abioseston	2	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A
Somatické kolifágy	0	PTJ/100 ml	SOP OV 990	S

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
K filtraci vzorku pro stanovení (ne)rozpuštěných látek byl použit filtr ze skelných vláken o střední velikosti pórů 0,7 až 1,3 µm.
Příloha: Protokol o odběru vzorku č. 7088/26

Subdodavatel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Protokol vyhotovil: Ing. Dybalová Pavla
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 5.11.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
6.11.2026 9:47:10
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratory-morava.cz, web: www.laboratory-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951
DIČ: CZ25399951

L 1266

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY

Odběry jsou prováděny dle IP 01 - interního postupu v rozsahu akreditace

Číslo Protokolu o odběru vzorku: 7088/26

Zákazník:
Obec Supíkovice
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice

Číslo Protokolu o zkoušce: * 22682

Důvod odběru vzorku: rozbor surové vody

Místo (název) odběru vzorku, identifikační údaje vodovodu: vodojem Velké Kunětice, nátok

Plán vzorkování č.: 1223/PV

Podrobnosti o odběru vzorku:

Vzorek odebral: Neubertová Alice

Obec Supíkovice
Supíkovice 130 ②
790 51 Supíkovice
IČ 00303429 DIČ CZ00303429
tel.: 584 432 142 www.supikovice.cz

Počasí: ☐ jasno ☐ polojasno ☐ zataženo ☐ srážky
Teplota vzduchu [°C]:
Vzorkování přítomen a souhlasí s příp. subdodávkou:
Datum odběru: 26.10.2026
Hodina odběru: 9:00
Celkové najeté km:

Produkce < 5 m3/den: ☐

Zdroj vody: povrchový / podzemní / smíšený / veřejný vodovod
Úprava vody: odradonování / odstraňování jiných radionuklidů

Terénní měření / odpovědná osoba

chuť -	pach N-nepřít. / P-přítomen	teplota [°C]	pH -	volný chlór [mg/l]	jiný ukazatel
		9,0			

Požadovaný rozsah stanovení | **Způsob odběru vzorku**
surová voda dle Vyhl. 256/2023 Sb. - tab. 2 - bez radonu prostý

Předběžná úprava vzorku a konzervace

objem a typ vzorkovnice	úprava a konzervace	vzorkovnice: Laboratoř MORAVA s.r.o.	vzorkovnice: jiná
1 l PET, 2x 0,5 l steril.PET	☑ chlazeno ☐ filtrace: ☑ dechlorace ☐ konzervace:	x	-
	☐ chlazeno ☐ filtrace: ☐ dechlorace ☐ konzervace:	x	-

Vzorky do *Laboratoře M O R A V A s.r.o.* předal: Neubertová Alice **Podpis:**
Poznámky:
Přílohy:
Datum převzetí: 27. 10. 2026 **Převzal:** Ing. Dybalová **Podpis:**
Čas převzetí: 6:00

**Nevyplňuje se v případě, je-li vzorkování samostatnou službou pro externího zákazníka - "SAMOSTATNÉ VZORKOVÁNÍ"*
Nejistoty jsou k dispozici na www.laboratory-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.

Protokol schválen osobou zodpovědnou za vzorkování: Ing. Martin Klapuch (manažer vzorkování)

Laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o.
se sídlem ve Studénce
1266